

**ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ  
ОДНОФАЗНИЙ ТИПУ AD11  
МОДЕЛЬ AD11A.X-X-X**



**ПАСПОРТ ADDM.411152.016 ПС**

**2018**

**Призначення та область застосування**

Лічильники електричної енергії однофазні моделі AD11A.X-X-X (в подальшому – лічильники) призначені для вимірювання поточної потужності та спожитої/згенерованої активної електричної енергії в однофазних колах змінного струму, в однотарифному або багатотарифному режимі. Лічильники можуть використовуватись автономно, або в складі системи обліку — «ADDAX IMS». Лічильники обладнані внутрішнім модемом прийому-передачі даних по силовим лініям мережі 0,4 кВ (технологія PLC).

<b>Виробник</b>	ТОВ «АДД-Енергія»,
<b>Гарантійно-сервісний центр</b>	ТОВ «НВП «АДД-Енергія»

- 3 -

**4. Гарантія виробника**

Виробник гарантує відповідність лічильників вимогам технічної документації при дотриманні споживачем умов монтажу, експлуатації, транспортування та зберігання. Гарантійний термін експлуатації - 36 місяців з дня введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання після продажу, не більше 6 місяців. Протягом зазначених строків гарантійно-сервісний центр проводить гарантійний ремонт лічильників або їх заміну. Лічильники приймаються на ремонт тільки з паспортом та заповненою таблицею «Рух виробу при експлуатації». Гарантійний термін експлуатації лічильника продовжується на час знаходження лічильника в ремонті.

Споживач має право на рекламацию. Рекламации не приймаються, а лічильники знімаються з гарантійного обслуговування у випадках:

- відсутності (пошкоджені) пломб виробника;
- наявності слідів механічного або зовнішнього термічного пошкодження;
- з пошкодженнями, викликаними попаданням в середину виробу сторонніх предметів, рідин, комах, тощо;
- порушення правил транспортування, зберігання, монтажу і (або) умов експлуатації.

Лічильники приймаються в ремонт без клемних кришок, очищеними від пилу, бруду тощо.

**5. Відомості про продаж та рух при експлуатації**

Дата реалізації « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р. Підпис \_\_\_\_\_

Відмітки про рух виробу при експлуатації

Дата встановлення	Місце встановлення	Дата демонтажу	Причина демонтажу

**6. Відомості про транспортування**

Лічильники транспортуються в упаковці всіма видами транспорту за умови захисту від прямого впливу атмосферних опадів. Транспортування і зберігання проводиться при температурі від мінус 40°C до + 70 °С.

Після транспортування при негативних температурах перед розпакуванням необхідно витримати лічильник в упаковці в нормальних умовах протягом 1 години.

**7. Відомості про зберігання**

Зберігання лічильників проводиться при температурі від - 40°C до + 70 °С. У приміщеннях для зберігання вміст пилу, парів кислот і лугів, агресивних газів, шкідливих домішок, що викликають корозію, не повинно перевищувати вміст корозійно-активних агентів для атмосфери типу 1.

**1. Відомості про виробництво**

Лічильник електричної енергії однофазний: модель **AD11A.X-X-X (ADDM.411152.016)**, версія ПЗ V 8006 Код CRC: 1932Ab9b

заводський номер № \_\_\_\_\_

Відповідає вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (затвердженого Постановою КМ України № 94 від 13 січня 2016 р.), технічній та конструкторській документації, та визнаний придатним до експлуатації.

Сертифіката перевірки типу \_\_\_\_\_.

Дата виготовлення, підпис та відбиток клейма осіб підприємства, що відповідають за приймання:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Проведені випробування стабільності та метрологічної надійності відповідають вимогам ДСТУ EN 62059-32-1:2016, міжповірочний інтервал 16 років.

**2. Відомості про чергові повірки**

Дата	Підпис	Розшифровка	Відбиток тавра

**3. Комплектність**

Найменування	Кількість
Лічильник електричної енергії однофазний AD11A.X-X-X	1 шт.
Паспорт *	1 шт.
Комплект виробів для кріплення	1 компл.
Упаковка**	1 шт.
Керівництво по експлуатації ***	1 екз.
Декларація про відповідність	1 екз.

**Примітка:**

- \* Дозволяється поставка одного паспорта для групової упаковки.
- \*\* Дозволяється відвантаження з використанням групової упаковки лічильників.
- \*\*\* Керівництво по експлуатації надається за вимогою організацій, які проводять експлуатацію лічильників, супроводжують систему обліку ADDAX IMS, та здійснюють державний нагляд в відповідній області.

-4-

**8. Умови експлуатації**

Лічильники призначені для безперервної цілодобової роботи всередині приміщень або поза приміщеннями в герметичних захисних боксах (щитах), що оберігають їх від прямого попадання вологи і сонячних променів. У робочих умовах застосування лічильники стійкі до впливу температури навколишнього повітря від мінус 40 ° С до + 70 ° С і відносній вологості 90% при температурі 25 ° С (без конденсації вологи).

**9. Перелік особливих заходів безпеки при роботі**

За способом захисту від ураження електричним струмом лічильник відповідає класу II згідно ДСТУ EN 61010-1:2014.

Ізоляція між, з'єднаними разом фазним ланцюгом, ланцюгом нейтралі лічильника, з одного боку, і "землею", з іншого боку, витримує вплив імпульсного напруги з піковим значенням 6 кВ.

Ізоляція між фазним ланцюгом і ланцюгом нейтралі витримує вплив імпульсного напруги з піковим значенням 12 кВ.

Ізоляція між, з'єднаними разом фазним ланцюгом, ланцюгом нейтралі лічильника, з одного боку, і "землею", з іншого боку, витримує протягом 1 хвилини вплив напруги змінного струму 4 кВ, частотою 50 Гц.

Опір ізоляції між з'єднаними разом фазним ланцюгом, ланцюгом нейтралі лічильника, з одного боку, і "землею", з іншого боку, в нормальних умовах становить не менше 20 МОм.

Конструкція лічильника забезпечує безпеку від поширення вогню відповідно до ДСТУ EN 60695-2-11.

**10. Підключення лічильників**

Монтаж, демонтаж, пломбування повинні здійснюватися тільки організаціями та особами, які мають на це повноваження.

До роботи з лічильником повинні допускатися особи з кваліфікаційною групою по техніці безпеки не нижче третьої.

Підключення лічильника повинно здійснюватися відповідно до схеми наведеної в розділі 16 паспорта на лічильник.

Перед встановленням лічильника зробити його зовнішній огляд, переконатися у відсутності механічних пошкоджень і перевірити наявність пломб підприємства-виробника та метрологічної лабораторії.

Після закінчення монтажу, лічильник пломбується представником монтажною організацією.

Ремонт лічильника, пов'язаний з розкриттям (зняття пломб), повинен проводитися спеціалізованою службою з обов'язковою наступною метрологічною перевіркою.

У районах з високою активністю грози та перенапругами перед лічильником необхідно встановити захисний пристрій класу 1, 1 + 2 з вхідним струмом (8/20) 2 кА та імпульсною напругою (1,2/50) 4 кВ

12. Технічні характеристики

Лічильник відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN 62052-11, ДСТУ EN 62053-21.

Номинальна напруга:	230 <sup>+20%</sup> <sub>-20%</sub> В
Частота мережі:	50 ± 2,0 Гц
Номинальний струм I <sub>n</sub> *:	5 А
Максимальний струм I <sub>max</sub> *:	80 А
Клас точності: - Активна енергія	1.0
Основний комунікаційний інтерфейс*:	PL (модуляція OFDM)
Додатковий комунікаційний інтерфейс*:	IRH, USB
Чутливість:	- активна енергія 0,004I <sub>b</sub>
Потужність, що споживається колами напруги активна, не більше: повна, не більше:	2,0 Вт 10,0 В·А
Потужність, що споживається колами струму:	не більше 0,5 В·А
Маса, не більше:	0,9 кг
Габаритні розміри (мм):	213x127x62
Середній термін служби, не менше:	30 років
Середнє напрацювання до відмови лічильника, при вірогідності безвідмовної роботи 0.8, не менше:	196 000 годин
Індикація показників дисплею при внутрішній температурі лічильника:	від -20 °С до +70 (±4) °С
Абсолютна похибка годинника лічильника за добу, не більше:	± 5 с
Стандартна похибка годинника за добу при 25°С	± 0,5 с
Датчики	- відкриття корпусу; - відкриття кришки клемника; - наявності зовнішнього магнітного поля;
Ступінь захисту	IP54

По захисту від електромагнітних завад лічильники відповідають вимогам ДСТУ ІЕС 61000-4-2, ДСТУ ІЕС 61000-4-3, ДСТУ ІЕС 61000-4-4, ДСТУ ІЕС 61000-4-5, ДСТУ ІЕС 61000-4-6, ДСТУ EN 55022.

Параметри сигналів, що передаються лічильником по силовій мережі, відповідають вимогам ДСТУ EN 50065-1.

15. Інформація, що виводиться на дисплей

Пристрій відображення - вбудований рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням.

**Увага:** При зникненні напруги живлення, лічильник фіксує в пам'яті останню інформацію на момент зникнення напруги. Дану інформації можливо продивитись на дисплеї після натискання кнопки управління лічильника.

Таблиця 1. Символи що відображаються на дисплеї

Показник	Опис
888888	Код системи ідентифікації об'єктів (Object Identification System (OBIS) відповідно до ІЕС 62056-61
	Характеристика навантаження, яке може бути активним і реактивним у всіх комбінаціях
	Індикатор стану зв'язку.
	Додатковий комунікаційний інтерфейс ввімкнений.
	Додатковий комунікаційний інтерфейс вимкнений.
T8	Індикатор тарифу. Не відображається - режим "Тариф відсутній"
x	Наявність фази. Відсутність символу означає відсутність фазової напруги. Фази блимають одночасно у випадку поганого з'єднання (тобто неправильної послідовності або відсутності фаз).
	Виявлено дисбаланс потужності.
	Наявність диференційного струму (лише для лічильників прямого включення).
	Відсутність зовнішньої синхронізації годинника більше 7 діб (при використанні системи обліку «ADDAX IMS»)
	Кришка клемника лічильника відкрита
	Панель лічильника відкрита
	Коли напруга батареї падає від номінального значення 3.6 В до 3 В, з'являється символ «Батарея розряджена». Коли батарея заряджена не повністю, символ не з'являється.
	Реле вимкнено по потужності
	Реле вимкнено по команді з Центру

13. Особливості експлуатації

Лічильник моделі AD11A.X-X-X містить вбудовані силові реле, з струмом комутації не менше максимального струму.

Силові реле лічильника може бути відключене:

1. В ручному режимі: здійснюється натискання і утримання протягом 7 секунд кнопки управління, що розташована на панелі лічильника.


2. Дистанційно: при роботі лічильника в складі системи ADDAX IMS.

- Автоматично коли споживачем порушені умови договору з постачальником електроенергії - *перевищення договірної активної потужності споживання;*

- *параметри мережі не дозволяють споживати електроенергію по причині аварійної ситуації (неякісна напруга, перевищення заданого рівня струму);*

Причина відключення силового реле лічильника відображається на його дисплеї.

14. Габаритні та монтажні розміри



Тестовий режим екрану, горять всі символи



Таблиця 2. Приклади екранів з кодами OBIS

Загальна активна потужність	Миттєва активна потужність	ІД лічильника
Сумарна активна енергія	Активна енергія пряма	Активна енергія пряма, тариф 1...6
Активна енергія зворотна	Активна енергія зворотна, тариф 1...6	Сумарна реактивна енергія
Реактивна потужність Q+	Реактивна потужність Q-	Реактивна енергія пряма
Реактивна енергія пряма, тариф 1...6	Реактивна енергія зворотна	Реактивна енергія зворотна, тариф 1...6
Реактивна індуктивна енергія	Реактивна емкісна енергія	Екран аварій
Місцевий час	Місцева дата	

16. Схема підключення лічильника

