


1 Подсоединение аккумулятора


В целях безопасности устройство Back-UPS E5 поставляется с одним отсоединенным проводом аккумулятора. Устройство Back-UPS ES сможет работать лишь после подсоединения этого провода к заизолированной клемме аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подсоединении аккумулятора может наблюдаться незначительное искрение. Это нормальное явление.


1 ПЕРЕВЕРНИТЕ устройство Back-UPS E5 и сдвиньте крышку аккумуляторного отсека с корпуса устройства.



2 ДОСТАНЬТЕ аккумулятор из отсека и подсоедините черный провод к отрицательной (-) клемме аккумулятора. Убедитесь, что аккумулятор установлен так, как показано ниже.



3 Верните крышку аккумуляторного отсека в прежнее положение на корпусе устройства.




2 Подсоединение оборудования

Battery Backup Surge Protection

(Розетки резервного питания от аккумулятора) (Плюс защита от скачков напряжения)

Питание на эти розетки подается все время, пока устройство Back-UPS ES ВКЛЮЧЕНО (ON). В случае исчезновения напряжения во входной сети или при возникновении других проблем (снижение или чрезмерное повышение напряжения) устройство Back-UPS ES продолжит подавать напряжение на эти розетки в течение ограниченного периода времени. Подключите к этим розеткам свой компьютер, монитор и два других, чувствительных к потере питания устройства (например, внешний диск или накопитель на магнитной ленте).




Surge Protection Only (Розетки, предназначенные только для защиты от скачков напряжения)

Эти розетки обеспечивают постоянную защиту от скачков напряжения, даже если устройство Back-UPS ES ВЫКЛЮЧЕНО (OFF). Подключите к этим розеткам свой принтер, факс, сканер или иное периферийное оборудование, которому не требуется питание от аккумулятора.

Разместите устройство Back-UPS ES таким образом, чтобы оно было защищено от:

- Прямых солнечных лучей
- Чрезмерного перегрева
- Чрезмерно высокой влажности или контакта с жидкостями



Вставьте шнур питания устройства Back-UPS ES непосредственно в стенную розетку. Подключение через фильтр от скачков напряжения или блок силовых розеток недопустимо. Стенная розетка должна находиться рядом с оборудованием; к ней должен быть обеспечен свободный доступ.

Подсоедините модем / телефон / линию DSL / факс / разъем 10/100 Вазе- T/ оборудование типа HPNA к розеткам с защитой от скачков напряжения.


Устройство Back-UPS обеспечивает защиту одной (двухпроводной) линии для телефона (включая цифровую абонентскую линию - DSL), оборудования типа Home Phoneline Networking Association (HPNA), обеспечивающего подключение к Интернет через телефонную линию, модема, разъема 10/100 Base-T Ethernet или факса от скачков напряжения - если такое оборудование подключено через устройство UPS как показано на рисунке внизу.

Примечание: Телефонный ИЛИ сетевой кабель следует подсоединить к портам фильтра защиты от скачков напряжения. Одновременное подключение телефонного и сетевого кабелей к портам защиты от скачков напряжения не допускается.

Подсоедините кабель связи с компьютером (Эта возможность предусмотрена лишь для моделей 550/700)

Входящие в комплект кабель связи с компьютером и программное обеспечение позволяют автоматически сохранять файлы и завершать работу операционной системы в случае длительного прекращения подачи энергии.

Подсоедините кабель связи с компьютером к порту канала данных устройства Back-UPS ES. Другой конец кабеля подсоедините к порту USB компьютера. Программное обеспечение автоматически обнаружит порт USB вашего компьютера.



3 Включение питания и установка программного обеспечения

Для ВКЛЮЧЕНИЯ устройства нажмите кнопку питания (ON/OFF).

Короткий звуковой сигнал и зеленый индикатор питания от сети показывают, что устройство Back-UPS ES включено и готово обеспечивать защиту.

Для обеспечения достаточной продолжительности рабочего цикла зарядка устройства Back-UPS ES должна продолжаться не менее 16 часов.

Установка программного обеспечения

PowerChute PersonalTM Edition (Эта возможность предусмотрена лишь для моделей 550/700).

Вставьте компакт-диск с программным обеспечением PowerChute Personal Edition в свой компьютер и выполняйте инструкции по установке, выводимые на экран монитора.

Индикаторы состояния

Индикация рабочего состояния устройства Back-UPS ES осуществляется с помощью комбинированной визуально-звуковой индикации. Пользуйтесь следующей таблицей для определения статуса рабочего состояния устройства Back-UPS ES.

Индикатор состояния	Визуальные индикаторы (Питание от сети включено - Зеленый) (Необходима замена аккумулятора - Красный)	Звуковая индикация	Звуковые сигналы прекращаются, когда
Питание от сети (Power ON) - устройство UPS подает соответствующее питание от сети к подключенному оборудованию.	Светодиодный индикатор питания от сети - «Вкл.» (ON)	Нет	Не применимо.
Питание от аккумулятора (ON Battery) - устройство UPS подает питание от аккумулятора к устройствам, подключенным к розеткам питания от аккумулятора.	Светодиодный индикатор питания от сети - «Вкл.» (ON) (отключается во время звукового сигнала)	4 звуковых сигнала каждые 30 секунд	UPS возвращается к питанию от сети или когда UPS отключается.
Предупреждение о низком заряде аккумулятора - UPS подает питание от аккумулятора к оборудованию, подключенному к портам питания от аккумулятора, и состояние аккумулятора приближается к разряженному.	Светодиодный индикатор питания от сети - мигает	Быстрые короткие сигналы (каждые полсекунды)	UPS возвращается к питанию от сети или когда UPS отключается.
Замена аккумулятора - Аккумулятор нуждается в зарядке или его срок годности заканчивается, и его необходимо заменить.	Светодиодные индикаторы питания от сети и замены аккумулятора мигают (поочередно)	Непрерывный тональный сигнал	Устройство UPS отключено от сети с помощью выключателя.
Аккумулятор отсоединен - Аккумулятор отсоединен или неисправен.	Светодиодный индикатор замены аккумулятора мигает	Непрерывный тональный сигнал	Устройство UPS отключено от сети с помощью выключателя.
Отключение в связи с перегрузкой - при работе в режиме питания от аккумулятора была обнаружена перегрузка одной из розеток питания от аккумулятора.	Нет	Непрерывный тональный сигнал	Устройство UPS отключено от сети с помощью выключателя.
Режим ожидания - При работе в режиме питания от аккумулятора он полностью разрядился и устройство UPS ожидает возобновления нормального питания от сети.	Нет	Короткий звуковой сигнал через каждые 4 секунды.	Питание от сети восстановлено, или если питание от сети не восстановилось в течение 32 секунд, или устройство UPS выключено.

Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей».

Поиск и устранение неисправностей

Приведенная ниже таблица поможет вам решать незначительные проблемы, возможные в ходе установки или эксплуатации устройства Back-UPS ES. Если у вас возникнут проблемы, которые невозможно решить с помощью приводимых ниже рекомендаций, обращайтесь в службу технической поддержки компании APC в режиме «онлайн» (APC Online Technical Support) или звоните в службу технической поддержки по телефону

Проблема	Возможная причин	Метод устранения
Устройство Back-UPS ES не включается.	Аккумулятор отсоединен или отсутствует напряжение в стенной розетке.	Подсоедините аккумулятор (см. раздел «Подсоединение аккумулятора») и убедитесь, что на стенную розетку подается питание от сети.
Отсутствует напряжение в розетках, которые обеспечивают только защиту от скачков напряжения.	Перегрузка розеток, предназначенных только для защиты от скачков напряжения. Питание от сети не поступает на стенную розетку.	Сократите число устройств, подключенных к розеткам, предназначенным только для защиты от скачков напряжения. Убедитесь, что внешний размыкатель или размыкатель защиты от перегрузки не разомкнуты и что настенный выключатель розетки (если такой имеется) включен.
Подключенное оборудование прекращает получать питание.	Оборудование подключено к розеткам, обеспечивающим только защиту от скачков напряжения. Устройство Back-UPS ES перегружено. Программное обеспечение PowerChute Personal Edition завершило работу операционной системы вследствие прекращения подачи питания от сети. Устройство Back-UPS ES израсходовало имеющийся заряд аккумулятора. Подсоединенное оборудование не получает ступенчато-аппроксимированного синусоидального напряжения от устройства Back-UPS ES. Возможно, устройству Back-UPS ES необходимо техническое обслуживание.	Убедитесь, что оборудование, которое должно получать питание во время отключения электричества, подключено к розеткам «резервного питания от аккумулятора с защитой от скачков напряжения», а НЕ к розеткам «только для защиты от скачков напряжения». Проверьте, не превышает ли мощность оборудования, подключенного к розеткам «резервного питания от аккумулятора с защитой от скачков напряжения», мощность устройства UPS. Попробуйте отключить часть оборудования и посмотреть, не устранил ли это проблему. Устройство Back-UPS ES работает нормально. Устройство Back-UPS ES рассчитано на работу от аккумулятора лишь в течение ограниченного периода времени. После того, как устройство израсходует имеющийся заряд аккумулятора, оно отключится. Прежде чем продолжить эксплуатацию устройства, дайте ему подзарядиться в течение 16 часов. Выходное синусоидальное напряжение предназначено для компьютеров и связанного с ними оборудования. Оно не рассчитано на работу с оборудованием, оснащенным электродвигателями. За дополнительной помощью по устранению неисправностей обращайтесь в службу технической поддержки компании APC.
Индикатор состояния горит, а устройство Back-UPS ES подает короткие звуковые сигналы - 4 раза каждые 30 секунд.	Устройство Back-UPS ES работает от аккумулятора.	Устройство Back-UPS ES работает нормально и питается от аккумулятора. После того, как устройство перешло на работу от аккумуляторов, вам следует сохранить выполняемую работу, отключить свое оборудование и ВЫКЛЮЧИТЬ устройство. После того, как нормальное напряжение от сети будет восстановлено, вы можете снова ВКЛЮЧИТЬ устройство и подать напряжение на свое оборудование.
Индикатор состояния мигает с частотой один раз в секунду,а устройство Back-UPS ES также подает короткие звуковые сигналы с интервалом в одну секунду.	Низкий заряд аккумулятора (осталось примерно на 2 минуты работы).	Устройство Back-UPS ES вскоре выключится из-за низкого заряда аккумулятора! Когда устройство начинает подавать звуковые сигналы с интервалом в 1 секунду, это значит, что заряда в аккумуляторе осталось примерно на 2 минуты работы. Немедленно отключите питание компьютера и ВЫКЛЮЧИТЕ устройство. После восстановления напряжения в сети устройство обеспечит перезарядку аккумулятора.
Несоответствующая продолжительность времени автономной работы	Неполный заряд аккумулятора. Ресурс аккумулятора близок к окончанию.	Зарядите устройство, оставив его включенным в стенную розетку как минимум на 16 часов. По мере старения аккумулятора продолжительность его рабочего цикла будет сокращаться. Аккумулятор можно заменить, заказав его по адресу: www.apc.com. К преждевременному старению аккумулятора приводит также установка устройства Back-UPS ES возле сильного источника тепла.

Технические характеристики

Позиция	Спецификация	BE400	BE550	BE700
Вход	Напряжение	230В переменного тока, номинал		
	Частота	50 - 60 Гц (автоматическое распознавание)		
	Переключение на работу при пониженном напряжении	180 В переменного тока, типовое		
	Переключение на работу при повышенном напряжении	266 В переменного тока, типовое		
Выход	Напряжение - питание от аккумулятора	230 В переменного тока +/- 8%		
	Общая нагрузка по току (8 розеток)	10 ампер (включая выход УРЗ)		
	Мощность UPS (4 розетки)	400 вольт-ампер/240 Вт	550 вольт-ампер/330 Вт	700 вольт-ампер/405 Вт
	Частота - на аккумуляторе	50/60 Гц +/-1 Гц		
	Время переключения	6 мс типовое, 10 мс максимальное		
Защита и фильтр	Защита от скачков переменного напряжения	Постоянно, 310 дж		
	Защита телефона/факса/DSL от скачков напряжения	Одна линия (2-проводная)		
	Защита локальной сети от скачков напряжения	10/100Вазе-Т ЕШегне!		
	Фильтр электромагнитных/радиопомех	Постоянно		
	Вход переменного тока	Автоматический выключатель		
Аккумулятор	Тип	Герметичный, необслуживаемый, свинцово-кислотный		
	Средний срок службы	3 - 5 лет в зависимости от количества циклов заряда и температуры окружающей среды		
Физические характеристики	Вес нетто	5,4 кг	6,4 кг	6,8 кг
	Размеры (В x Д x Ш)	285 x 230 x 86 мм		
	Рабочая температура	0 °C - 40 °C		
	Температура хранения	-15 °C - 45 °C		
	Относительная влажность	0 - 95%, без конденсации		
	Диапазон рабочих высот	0 - 3000 м		
Техника безопасности/Нормативы	Соответствие стандартам техники безопасности	CE, Nemko-GS, PCBC, GOST, IEC62040-1-1, IEC60884, IEC61643-1		
	Электромагнитная совместимость	EN50091-2, EN55022 Класс B		

Установка устройства UPS на стену

Устройство UPS можно установить на стену в вертикальном или горизонтальном положении. Воспользуйтесь приведенным внизу трафаретом для установки монтажных креплений (в комплект поставки не входят). Для установки устройства UPS на стену выполните следующие операции:

1. Приложите эту страницу к стене в том месте, где необходимо установить устройство.
2. Прикрепите страницу к стене с помощью канцелярских кнопок или клейкой ленты. Острым гвоздем или булавкой отметьте на стене центр каждой окружности на трафарете.
3. Установите монтажные крепления в отмеченных точках. Установите оба монтажных крепления так, чтобы их головки выступали на 8 мм (5/16) из поверхности стены. Крепления должны выдерживать вес 6,8 кг.
4. Установите устройство UPS , расположив прорези поверх головок монтажных креплений.

При вертикальной установке сдвиньте устройство UPS вниз, пока оно не станет на место. При горизонтальной установке поворачивайте его слегка против часовой стрелки, пока оно не станет на место.

Заказ запасного аккумулятора

Используйте для замены только аккумуляторы, разрешенные к применению компаниями APC. Запасные аккумуляторы можно заказать по адресу: www.apc.cot (принимаются только действительные кредитные карточки). Для устройств модели Back-UPS ES 400 необходимо заказывать аккумулятор **APCRBC106** в соответствии с инструкциями службы технической поддержки компании APC. Для устройств модели Back-UPS ES 550 заказывайте аккумулятор **RBC2**. Для устройств модели Back-UPS ES 700 заказывайте аккумулятор **RBC17**.

Гарантия

Обычный срок гарантии составляет 2 года со дня покупки. Как правило, компания APC заменяет вышедшее из строя устройство устройством, восстановленным на заводе. Клиенты, которым необходимо получить обратно оригинальное устройство в связи с указанным на нем инвентарным номером и установленным на их предприятии амортизационным регламентом, должны заявить о такой необходимости во время первого же контакта с работниками службы технической поддержки компании APC. Компания APC высылает устройства на замену сразу же после получения отделом ремонта неисправного устройства, или после высылки неисправного устройства клиентом (при предъявлении номера действительной кредитной карточки). Оплату доставки устройства в компанию APC производит клиент, а оплату доставки устройства клиенту средствами наземного транспорта берет на себя компания APC.

Обслуживание

Пожалуйста, ни при каких обстоятельствах НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ устройство Back-UPS ES в ту торговую организацию, у которой вы его приобрели.

1. Для устранения распространенных проблем обратитесь к разделу «Поиск и устранение причин неисправностей».
2. Убедитесь в том, что аккумулятор подсоединен (см. «Замена аккумулятора») и автоматический выключатель не сработал на отключение (см. раздел «Поиск и устранение причин неисправностей»).
- Если проблему или вопрос решить не удалось, обратитесь в компанию APC через Интернет или по одному из приведенных ниже телефонных номеров.
3. Прежде чем обратиться в компанию APC, запишите дату покупки устройства UPS, номер модели и серийный номер (на нижней панели устройства).
4. Приготовьтесь к устранению неисправности во время разговора по телефону с представителем службы технической поддержки. Если эта попытка окажется безуспешной, представитель предоставит вам номер разрешения на возврат товара (RMA#) и адрес для отправки устройства.
5. Упакуйте устройство UPS в его оригинальную упаковку. Если оригинальная упаковка отсутствует, узнайте в службе технической поддержки компании APC о возможности получить новый комплект. Должным образом упакуйте устройство UPS, чтобы избежать повреждений при транспортировке. Ни в коем случае не используйте для упаковки пенопластовые шарики. На повреждения, полученные во время транспортировки, гарантия не распространяется (рекомендуется застраховать посылку на полную стоимость).
6. На посылке напишите номер RMA#.
7. Пошлите устройство UPS застрахованным перевозчиком на адрес, предоставленный вам представителем службы технической поддержки компании APC.

Контактная информация компании APC

Оперативная служба технической поддержки	http://support.apc.com
Веб-сайт	www.apc.com/ru
Всемирный центр	+1.800.555.2725
БЕСПЛАТНЫЕ телефоны технической поддержки: Для России	8 800 200-64-46
Для Украины	0 800 502-72-20

