



РЕГІСТР СЕРТАТОМ

Орган з оцінки відповідності «СЕРТАТОМ»



10195

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі СЕРТАТОМ за № СА.30.02960-18

Термін дії з 07.12.2018 р. до 25.07.2020 р.



Продукція

Кабелі силові, вогнестійкі, з ізоляцією із кремнійорганічної (силіконової) гуми та оболонкою з безгалогенних матеріалів, з номінальним перерізом жил від 0,5 до 35 мм² (перелік марок згідно додатка 1 до сертифіката)

27.32.1
код ДКПП

Відповідає вимогам

- ТУ У 27.3-35648326-001:2015 «Проводи та кабелі» в частині:
- стійкості до впливу підвищеної вологості повітря до 98 % при температурі до 35 °С (п. 2.7.2);
 - стійкості до сейсмічних впливів інтенсивністю до 9 балів згідно ДСТУ Б В.1.1-28 для відмітки до 60 м (п. 2.7.3);
 - стійкості до впливу дезактивуючих розчинів (п. 2.7.4):
розчин 1: 5 % NaOH + 0,5 % KMnO₄ + H₂O,
розчин 2: 5 % HNO₃ + 0,2 % NaF + 0,2 % H₂C₂O₄ + H₂O;
 - стійкості до впливу іонізуючого випромінювання з потужністю поглинаючої дози до 9·10⁻⁴ Гр/ч (п. 2.7.5);
 - стійкості до механічних чинників, група механічного виконання М38 згідно ГОСТ 17516.1-90 (п. 2.7.6);
 - пожежної стійкості при нагріванні струмами короткого замикання згідно п. 5.3.2.5 ВБН В.1.1-034-2003 (п. 3.3.12)

Виробник продукції

ТОВ «АЛАЙ», код ЄДРПОУ 35648326,
03134, м. Київ, вул. Миру 19-У

Сертифікат видано

ТОВ «АЛАЙ», код ЄДРПОУ 35648326,
03134, м. Київ, вул. Миру 19-У

На підставі

протоколу сертифікаційних випробувань № 91 від 03.12.2018 р.
НВЛ НВП «АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД» (атестат акредитації № 2Т102 від 29.05.2017 р.);
сертифіката на систему управління якістю № UA 80027.СУЯ.014-17 від 30.07.2018 р.
до 25.07.2020 р. ДП «Житомирстандартметрологія» (атестат акредитації № 80027
від 11.06.2018 р.)

Додаткова інформація

Кабелі силові, що виробляються серійно з 07.12.2018 р.
до 25.07.2020 р. Технічний нагляд один раз на рік

Керівник органу
з оцінки відповідності

Печатка

підпис

В.В. Кравцов

☒ 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 18 ☎ +380 44 284-04-81 office@certatom.kiev.ua

Атестат про акредитацію № 10195 від 15.05.2018 р.

Чинність сертифіката можна перевірити в Реєстрі СЕРТАТОМ, що розміщений на сайті www.certatom.kiev.ua



РЕГІСТР СЕРТАТОМ

Орган з оцінки відповідності «СЕРТАТОМ»



10195

Додаток до сертифіката відповідності

Зареєстровано в Реєстрі СЕРТАТОМ за № СА.30.02960-18

Термін дії з 07.12.2018 р. до 25.07.2020 р.

Перелік марок кабелів силових, вогнестійких, з ізоляцією із кремнійорганічної (силіконової) гуми та оболонкою з безгалогенних матеріалів, з номінальним перерізом жил від 0,5 до 35 мм²:

КОРкНс FRHF FE180/Ек30 (НХН-FE180),
КОРкНс FRHF FE180/Ек90 (НХН-FE180),
КОРкНс-П FRHF FE180/Ек30 (НХН-FL FE180),
КОРкНс-П FRHF FE180/Ек90 (НХН-FL FE180),
КОРкНс FRHF FE180/Ек30 0,6/1 кВ (НХН-FE180),
КОРкНс FRHF FE180/Ек90 0,6/1 кВ (НХН-FE180),
КОРкНс-П FRHF FE180/Ек30 0,6/1 кВ (НХН-FL FE180),
КОРкНс-П FRHF FE180/Ек90 0,6/1 кВ (НХН-FL FE180),
КМРкНс FRHF FE180/Ек30 (ЛНХН-FE180),
КМРкНс FRHF FE180/Ек90 (ЛНХН-FE180),
КМРкНс-П FRHF FE180/Ек30 (ЛНХН-FL FE180),
КМРкНс-П FRHF FE180/Ек90 (ЛНХН-FL FE180),
КМРкНс FRHF FE180/Ек30 0,6/1 кВ (ЛНХН-FE180),
КМРкНс FRHF FE180/Ек90 0,6/1 кВ (ЛНХН-FE180),
КМРкНс-П FRHF FE180/Ек30 0,6/1 кВ (ЛНХН-FL FE180),
КМРкНс-П FRHF FE180/Ек90 0,6/1 кВ (ЛНХН-FL FE180)

Керівник органу
з оцінки відповідності

Печатка


В.В. Кравцов
підпис