

Руководство по установке

Руководство по установке

Uzstādīšanas pamācība

Montavimo vadovas

UA


LV

LT






Температура пола




Перед тем как устанавливать терморегулятор на стену в монтажную коробку, откройте переднюю панель терморегулятора, аккуратно нажав на защелки, расположенные в его нижней части. Подключите провода согласно схеме (см. ниже) и закрепите терморегулятор в подрозетнике с помощью шурупов.

Проверьте правильность всех соединений и установите назад переднюю панель терморегулятора.



Электрическая монтажная коробка (подрозетник)

Схема подключения:



ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА

Осуществляется поочередным нажатием кнопки «(¹)»

РЕЖИМЫ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Терморегулятор может управлять нагревательной системой в следующих режимах:

- Контроль температуры пола режим 2 Поддержание постоянной комфортной температуры пола «Теплый пол». Кабель/мат включается и выключается на основании показаний датчика температуры пола. Дисплей отображает реальную температуру пола в месте установки датчика
 - Контроль температуры воздуха режимы 1 и 4 Поддержание постоянной комфортной температуры воздуха – отопление через поверхность пола. Кабель/ мат включается и выключается на основании показаний датчика температуры воздуха в помещении. Дисплей отображает реальную температуру воздуха в месте установки терморегулятора
- Контроль темп. воздуха с ограничением темп. пола режимы 3 и 5

Поддержание постоянной комфортной температуры воздуха - отопление через поверхность пола с ограничением температуры пола. Кабель/мат

включается и выключается на основании показаний датчика температуры воздуха в помещении и при этом контролируется и ограничивается максимальная температура пола, что требуется для полов с деревянным покрытием и т.п.

Выбор режима контроля температуры

Выключите терморегулятор. Одновременно нажмите кнопки « () » и « . на 6 секунд. Дисплей отобразит текущий режим работы терморегулятора. Кнопками «▲» и «▼» выберите режим от 1 до 5 (см. таблицу на след. стр.).

После выбора не нажимайте никаких кнопок и терморегулятор автоматически перейдет в режим ожидания.

UA

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСТАНОВКИ

Veria рекомендует следующие режимы для различных типов покрытия пола (отмечены «х»):

| Покрытие пола | Дерево (*) | Плитка (**) |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| | () | () |
| 1 – Отопление | | |
| через пол | | Х |
| (датчик температуры воздуха) | | |
| При общей мощности: 0-1840 Вт | | |
| 2 – «Теплый пол» | | |
| (датчик температуры пола) | ΙX | Х |
| При общей мощности: 0–2990 Вт | | |
| 3 – Отопление с огранич. | | |
| темп. пола | \ | v |
| (датчики температуры воздуха и пола) | X | Х |
| При общей мощности: 1840–2990 Вт | | |
| 4 – Отопление через пол | | |
| (датчик температуры воздуха) | | Х |
| При общей мощности: 1840–2990 Вт | | , , |
| 5 – Отопление с огранич. темп. пола | | |
| (датчики температуры воздуха и пола) | X | X |
| При общей мощности: 0-1840 Вт | | |

^{*} Покрытие пола: паркет, ламинат, массив дерева, ковролин, линолеум или аналогичные материалы.

УСТАНОВКА ЧАСОВ

Включите терморегулятор.

Нажмите один раз кнопку « 🖰 », показание часов на дисплее начнет мигать.

Используя кнопки « \blacktriangle » и « \blacktriangledown » установите показание часа. Нажмите « \circlearrowleft » еще раз, показание минут на дисплее начнет мигать.

Используя кнопки «▲» и «▼» установите показание минут. Нажмите кнопку « ⊙ » снова, показание дней недели на дисплее начнет мигать.

Используя кнопки «▲» и «▼» установите день недели.

После установки дня недели не нажимайте никаких кнопок и терморегулятор вернется в обычный режим, сохранив при этом осуществленные настройки.

УСТАНОВКА ОГРАНИЧЕНИЯ МАКС. ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА

Данная функция используется, главным образом, для деревянных полов и доступна только в комбинированных режимах с использованием датчика температуры пола и воздуха в помещении (режим 3 и 5).

В этом случае ограничение должно быть не выше 35°C. Данное значение установлено на терморегуляторе по умолчанию.

Если вы выбираете режим управления только температурой пола с датчиком температуры пола (режим 2), ограничение максимальной температуры пола установлено 35°С и не может быть изменено.

^{**} Покрытие пола из керамической плитки, бетона, мрамора или аналогичных материалов

Изменение ограничения максимальной температуры пола (режим 3 и 5)

Терморегулятор должен быть выключен.

- Нажмите и удерживайте в течение 10 сек. кнопку «М», пока на дисплее не появится символ « 🔼 ». После этого, отпустите кнопку «М» и на дисплее появится «SET».
- теперь вы можете установить с помощью кнопок «▲» и «▼» ограничение максимальной температуры пола (диапазон от 20°C до 45°C).

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА (ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМА 3И5)

Терморегулятор должен быть включен.

■ Нажмите один раз кнопку «М», на дисплее замигает символ «FT» и отображаемая температура будет текущей температурой пола.

В режиме 2 (датчик температуры пола) на дисплее всегда отображается текущая температура пола.

В режиме 1 и 4 (датчик температуры воздуха) на дисплее всегда отображается текущая температура воздуха в помещении.

РЕЖИМ ЗАШИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Для включения данного режима терморегулятор должен быть выключен.

■ Нажмите и удерживайте в течение 3 сек. кнопку «М». Установите с помощью кнопок «▲» и «▼» 01. (00 = выключить режим)

Когда данный режим установлен и терморегулятор выключен, обогрев будет включен, если температура пола/воздуха будет ниже 5°C; обогрев будет выключен если температура воздуха будет выше 7°С.

На дисплее отобразится « 🏚 »

КАЛИБРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

При выключенном терморегуляторе одновременно

- мы нажмите и удерживайте кнопки «▲» и «▼» в течение 3 секунд. На дисплее отобразится значение температуры, измеряемое датчиком температуры.
- № Используя кнопки «▲» и «▼» измените значение температуры, которое будет индицироваться на дисплее, если оно не соответствует показаниям наружного термометра.
- ► Нажмите кнопку « (¹) » выключения терморегулятора. Новое значение будет сохранено.

ВЫБОР РЕЖИМОВ ТАЙМЕРА

При использовании таймера вы должны выбрать необходимый вам режим:

При включенном терморегуляторе нажмите и удерживайте в течение 3 сек. кнопку «М». Вы можете выбрать:

00 = Отменить (отключение таймера)

01 = Программирование. На дисплее отобразится « (1) »

После выбора не нажимайте никаких кнопок и терморегулятор вернется к обычному экрану дисплея.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА – РЕЖИМ 01

Для программирования вам необходимо выбрать режим 01, на дисплее отобразится « (».

Теперь вы можете устанавливать программы обогрева. В терморегуляторе обязательно должны быть установлены 2 периода обогрева для рабочих дней и 2 периода обогрева для выходных дней. Первые периоды будут для рабочих дней, с понедельника по пятницу.

Пожалуйста, обратите внимание, что установка программы на всю календарную неделю должна осуществляться без перерывов, как непрерывный процесс. Для этого лучше всего заранее подготовить и записать необходимые периоды.

Пример для рабочих дней:

Период 1:

Установка 1 включение в 07:00 22°C Повышение температуры до Установка 2 выключение в 08:30 18°C Понижение температуры до

Период 2:

Установка 3 включение в 17:00 22°C Повышение температуры до Установка 4 выключение в 23:00 18°C Понижение температуры до

Примите во внимание, что для выходных вам также необходимо установить два периода. Вы можете установить один период коротким или дополнить его другим периодом.

0.00

23.02

18°C

Пример для выходных дней: VOTOLIODICO 1 DICTIOLIOLIAO D

Установка 4 выключение в

Понижение температуры до

Период 1:

| установка т включение в | 09.00 |
|--------------------------|-------|
| Повышение температуры до | 22°C |
| Установка 2 выключение в | 23:00 |
| Понижение температуры до | 18°C |
| Период 2: | |
| Установка 3 включение в | 23:01 |
| Повышение температуры до | 22°C |

Установки таймера

Мои настройки:

Рабочие дни:

| Установка 1 включение в | до | °C |
|--------------------------|----|----|
| Установка 2 выключение в | до | °C |
| Установка 3 включение в | до | °C |
| Установка 4 выключение в | до | °C |

Выходные дни:

| до | °C |
|----|----|
| до | °C |
| ДО | °C |
| до | °C |
| | до |

Чтобы запрограммировать таймер:

- Нажмите и удерживайте в течение 3 сек. кнопку « О », на дисплее появится цифра 1 и обозначение рабочих дней недели «Мо Tu We Th Fr». Это означает, что вы можете приступить к установке программирования таймера для рабочих дней.
- рания и «▼» установите время включения.
- м Нажмите кнопку « О » для подтверждения.
- м Используя кнопки «▲» и «▼» установите температуру.
- 📂 Нажмите кнопку « 🖰 »для подтверждения.
- Аналогично повторите эти действия для Установок 2, 3 и 4 на рабочие дни.

После программирования Установок 1-4 для рабочих дней, вы должны запрограммировать Установки для выходных дней. На экране появится обозначение выходных дней «Sa Su».

- № Нажмите кнопку « О » для подтверждения.
- м Используя кнопки «▲» и «▼» установите температуру.
- Нажмите кнопку « () » для подтверждения.
- Аналогично повторите эти действия для Установок 2, 3 и 4 на выходные дни.

Для отключения таймера выберите «Отменить» (Режим 00)

| |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Дополнительная информация:

Изделие не содержит вредных веществ.

Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от +5°C до +40°C, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок годности не ограничен.

Изделие должно использоваться только по назначению.

Должен подключаться к электропитанию стационарно и должен предусматриваться всеполюсный выключатель с зазором между контактами не менее 3 мм.

Другие условия по установке и эксплуатации данной продукции могут находится в рекомендациях сервисного центра или продавца данной продукции.

Монтаж и подключение к сети питания должен проводить квалифицированный электрик.

Изделие содержащее электронные компоненты не должно утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Оно должно складироваться и вывозиться согласно местных норм и правил.

| Тип датчика: | NTC 10 кОм при 25° С |
|---------------------|--|
| Значения датчика: | 14,8 kOhm |
| 15°C | 13,1 kOhm |
| 18°C | 12,1 kOhm |
| 20°C | 11,2 kOhm |
| 22°C | |
| Тип дисплея: | ЖК-дисплей |
| Потребляемая | менее 2 Вт |
| мощность: | |
| Диапазоны | Температура воздуха: |
| регулирования: | 5°C - 35°C |
| | Температура пола: |
| | 20°C - 35°C/45°C |
| Точность | ±1°C |
| регулирования: | |
| Управление: | Кнопки |
| Нагрузка: | Макс. 13 А, активная нагрузка |
| Напряжение питания: | 85-240B~ |
| Габаритные размеры: | 86 x 86 x 13 мм (ШхВхГ) без скрытой части в стене |
| Длина шурупов | 60 мм |
| крепления: | |

| Место установки: | Не поддерживающий горение |
|-----------------------|-------------------------------|
| | подрозетник |
| Условия эксплуатации: | Температура 0-30°С, влажность |
| | 5-95% без конденсата |
| Тип управления | Вкл/выкл. Гистерезис 2°С |
| нагрузкой: | |
| IP класс защиты: | IP30 |
| | |

Имя:

Продукция Veria разрабатывалась специально для обеспечения бесперебойной эксплуатации в течение многих лет. При условии правильной установки в соответствии с руководством по установке компания предоставляет 12-летнюю гарантию на Veria Quickmat и Veria Flexicable.

На всю оставшуюся продукцию, поставляемую Veria, включая терморегулятор Veria Control T45, мы предоставляем двухгодичную гарантию.

Гарантия распространяется на продукцию с заводскими дефектами, дефектами сборки или материала.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Продукт был установлен с нарушением положений руководства по установке
- Подключение было выполнено не квалифицированным электриком
- Неисправность вызвана ненадлежащей/неправильной укладкой пола

При использовании гарантии выполняется ремонт оборудования или производится его бесплатная замена.

Предоставление гарантии также зависит от правильности заполнения сопроводительной документации, подтверждающей гарантию. Гарантия не распространяется на косвенные или дополнительные расходы, связанные с выявлением неисправности, демонтажем продукции, ремонтом пола и т.д.

Гарантийный сертификат:

| омер телефона: | |
|---------------------|---------------------------|
| Важное | э замечание! |
| Гарантия VERIA де | ействительна только, если |
| электромонтажник | заполнил следующие поля: |
| пектромонтажник: | Дата установки: |
| ип терморегулятора: | Серийный номер: |
| Печать: | |