


Устройства защитного отключения PF4

- Двойная функция зажимов - болтовые / хомутные
- Свободный зажим при использовании соединительной шины (болтовой зажим)
- Возможность выбора вводных / выводных зажимов
- Сигнализация выключено - включено (PF4 4-х полюсный)
- Устойчивые к нежелательному отключению, которое могли бы вызвать электронные стартеры люмин. ламп (макс, приблизительно 20 люминесцентных ламп в цепи)
- Функция УЗО не зависит от положения
- Сторона сетевого подключения - произвольная
- Функционально независимый от напряжения питания
- 4-х полюсный защитный дифференциальный выключатель (УЗО) может быть использован и как 3-х полюсный, для этой цели используйте зажимы 1-2, 3-4 и 5-6
- 4-х полюсный защитный дифференциальный выключатель (УЗО) может быть использован и как 2-х полюсный, для этой цели используйте зажимы 1-2 и 5-6
- Кнопка проверки "Т" должна быть активирована один раз в месяц. Об этой операции и ответственности за нее должен быть доказуемым способом информирован эксплуат. оборудования

Активацией кнопки проверки "Т" проверяется только функция защитного диффер. выключателя (УЗО).

Эта проверка не заменяет ни измерение сопротивления заземления (RE), ни проверку хорошего состояния защитного провода, которые должны производиться самостоятельно.

Схемы соединения



Технические данные:

Электрические:


| | |
|--|--|
| Соответствует условиям | EN 61008 |
| Актуальные отметки центров испытания | согласно типовому шильдику |
| Характеристики отключения | без задержки |
| Номинальное напряжение U_n | 230/400 В, 50 Гц |
| Номинальный ток утечки $I_{\Delta n}$ | 30, 300 мА |
| Чувствительность | к переменному току утечки |
| Условная устойчивость к короткому замыканию I_{nc} | 4.5 кА |
| Макс. добавочная защита | перегрузка корот. замыкание |
| $I_n = 25-40$ А | 25 А gL 63 А gL |
| $I_n = 63$ А | 40 А gL 63 А gL |
| Ном. коммут. способность I_m или же ном. остаточная коммут. способность I_{Dm} | |
| $I_n = 16-40$ А | 500 А |
| $I_n = 63$ А | 630 А |
| Диапазон напряжения кнопки проверки | 184 - 250 В AC (2 полюса) 184 - 440 В AC (4 полюса) |
| Долговечность электрическая | > 4.000 коммутационных циклов |
| механическая | > 20.000 коммутационных циклов |

Механические:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Высота выреза в защитной панели | 45 мм |
| Высота основания | 80 мм |
| Ширина | 35 мм (2 мод.), 70 мм (4 мод.) |
| Монтаж | на приборную шину EN50022 |
| Зажимы | болтовые/хомутные |
| Защита зажимов | от прикосновения пальцем и ладонью |
| Сечение подключаемого провода | 1 x (1,5 - 35) мм ² 2 x (1,5 - 16) мм ² |
| Толщина соединительной шины | от 0,8 до 2 мм |
| Диапазон температуры окружающей среды | от -25°C до +40°C |
| Климатическая устойчивость | согласно EN 61008 |

Примечание: вместо предписанных предохранителей возможно использовать стандартные автоматические выключатели для проводок (ограничивающие автоматические выключатели PL7, PLHT, PL6).

Размеры [мм]



Обзор типов и кодов для заказа на стр. 18